



用户指南

LITH-EX 气溶胶灭火器

灭火器的安装和使用

DUPRÉ MINERALS LTD 公司的一个分支部门
Spencroft Road, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, ST5 9JE
电话: 01782 383124

如果您有任何疑问, 请联系Dupré Minerals Ltd.客户服务部门

在发生火灾的情况下

1. 让所有人撤离, 远离危险区。
2. 拨打999通知消防队。
3. 撤离时关闭撤离路径上所有门。切勿停下来收集个人财物。
4. 切记-人身安全第一。
5. 如果火势较小, 使用LITH-EX灭火器。

注意-如果你不能靠近到火焰6-8英尺的距离, 则火势较大。

灭火

Lith-Ex灭火器可安全用于所有小型个人设备。

有关消防分类的详细信息, 请参阅您的灭火器。

1. 检查产品标签上的火灾分类/灭火器类型是否适合需要扑灭的火灾。
 2. 摇匀并且拉开黄色安全塞/安全栓。
 3. 保持灭火器竖立, 在距离火苗6-8英尺处, 瞄准火苗根部, 按下压杆。
 4. 从一边喷扫到另一边, 覆盖整个着火区域。
 5. 释放压杆, 停止喷射, 检查是否有发光余烬。
 6. 离开此区域, 并且通风-火可能发出有毒烟雾。
-

安装

务必使用附带的支架安全地安装灭火器。将灭火器放置到可以看到的位置, 靠近可能的火源。

最重要的是将其放置到火灾时容易拿取的位置, 务必确保使用者在火灾和安全撤离路线之间。

绝不要使火灾存在于你和出口之间。

在家里

放置于走廊或者地面，或者放于厨房，最好每层至少有1个灭火器。

在车库

放置于墙上，与肩同高-靠近门口。

在车里

在车内放置于驾驶员或者乘客的脚步空间。勿放置于后备箱中-从后备箱中寻找灭火器将浪费掉宝贵的时间。

在船上

放置于不会被浪打湿的区域，但是容易手取的位置，如在舱口内部或围罩梯口。

在房车里

靠近门口，确保灭火器容易拿到，并且要免于意外损坏。

警告

不要尝试扑灭电源或者瓶装气体的火灾。如果可能，关闭气体源头并且立即撤离-警告消防队火灾涉及可燃气体。

使用以后应仔细地清洁表面，因为残留的产品可能会让表面异常湿滑

维护

工厂密封

Lith-Ex 灭火器需要很少的维护，但是应该按照以下要求定期检查：

1. 检查防拆密封扎带和黄色楔子在位并且完整。
2. 确保喷嘴没有堵塞。

充装

Lith-Ex 灭火器不可再充装，它是一次性使用。

注意-不要预试你的灭火器

切记

1. 不要试用
2. 始终竖立使用
3. 总是保存在支架里
4. 不要粗暴使用

对于部分使用了的Lith-Ex灭火器或因储存或处理不当而损坏的灭火器，Dupré Minerals 公司不负责并不保证其性能（请参阅用户推荐操作说明）。

手持灭火器用于急救（初始低热量）灭火，不适合大型或者重大火灾。

不论火灾 类型或来源，当使用Fire Champion灭火器时，Dupré Minerals 公司对财产损失或人身伤亡不承担任何责任，并且我们不保证、担保，建议或暗示本产品将扑灭所有火灾。我们确认AVD-Li 灭火剂已经根据与锂电池火灾有关的设定性能标准进行了第三方性能测试。有关此测试的更多信息，请参见网站 www.avdfire.com

Dupre Minerals 有限公司对客户未能遵守产品用户指南中所规定的指引所造成的损害概不负责。这不会影响客户的法定权利。

有关技术和材料安全说明书信息请访问 www.avdfire.com